

PRÜFUNGSZEUGNIS NR. 52 0174 4 87

Antragsteller: Danogips GmbH
Schießstraße 55
4000 Düsseldorf 11

Prüfdatum: 09. Februar 1987

Probenbezeichnung: 2 Gipskartonplatten

Inhalt des Antrages: Die Gipsproben sind auf Radioaktivität zu prüfen.

Prüfungsergebnis

Die Gipsproben wurden mit einem Gammaskpektrometer nuklidspezifisch gemessen.
Es wurden nachfolgende spez. Aktivitäten festgestellt:

Lfd. Nr.	Probenbezeichnung	Nuklidgehalt in Bq/kg		
		Ra - 226	Ra - 228	Th - 228
01	Gipskarton Typ GKB	9	< 1	< 1
02	Gipskarton Typ GKF	32	2	4

Es wurde keine künstliche Radioaktivität festgestellt. Die gemessene Aktivität entspricht dem in Baustoffen üblichen natürlichen Radioaktivitätsgehalt.

Dortmund, den 12. Februar 1987

Im Auftrag



Dipl.-Ing. Heinen

Das Prüfungszeugnis umfaßt 1 Seiten.

